

企业名称	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口 /昼间 (mg/m ³)	折算/排放/ 夜间 (mg/m ³)	废气排放					
							流量 (m ³ /h)	温度 (°C)	湿度 (%)	含氧量 (%)	流速 (m/s)	生产负荷 (%)
江苏阳光新桥热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	2019-07-08	24	26	302999	52	10.8	7	11.4	93.8
江苏阳光新桥热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	2019-07-08	9	10	302999	52	10.8	7	11.4	93.8
江苏阳光新桥热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	烟尘	2019-07-08	6.8	7.3	302999	52	10.8	7	11.4	93.8
江苏阳光新桥热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	烟气黑度(林格曼黑度,级)	2019-07-08	<1	<1	302999	52	10.8	7	11.4	93.8
江阴澄星石庄热电有限公司	废气	2#脱硫塔排气筒	氮氧化物	2019-07-11	28	32	118155	53	7.4	5.3	11.3	78
江阴澄星石庄热电有限公司	废气	2#脱硫塔排气筒	二氧化硫	2019-07-11	16	19	118155	53	7.4	5.3	11.3	78
江阴澄星石庄热电有限公司	废气	2#脱硫塔排气筒	烟尘	2019-07-11	8.8	8.7	118155	53	7.4	5.3	11.3	78
江阴澄星石庄热电有限公司	废气	2#脱硫塔排气筒	烟气黑度(林格曼黑度,级)	2019-07-11	<1	<1	118155	53	7.4	5.3	11.3	78
江阴澄星石庄热电有限公司	废气	3#脱硫塔排气筒	氮氧化物	2019-07-11	24	29	151669	53	6.3	6	14.2	77
江阴澄星石庄热电有限公司	废气	3#脱硫塔排气筒	二氧化硫	2019-07-11	17	21	151669	53	6.3	6	14.2	77
江阴澄星石庄热电有限公司	废气	3#脱硫塔排气筒	烟尘	2019-07-11	8.8	8.7	151669	53	6.3	6	14.2	77
江阴澄星石庄热电有限公司	废气	3#脱硫塔排气筒	烟气黑度(林格曼黑度,级)	2019-07-11	<1	<1	151669	53	6.3	6	14.2	77
江阴澄星石庄热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	2019-07-10	20	22	143428	52	7.5	5.6	13.5	77
江阴澄星石庄热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	烟尘	2019-07-10	9.3	9.2	143428	52	7.5	5.6	13.5	77
江阴澄星石庄热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	烟气黑度(林格曼黑度,级)	2019-07-10	<1	<1	143428	52	7.5	5.6	13.5	77
江阴澄星石庄热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	2019-07-10	38	44	143428	52	7.5	5.6	13.5	77
江阴华美热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	2019-07-12	65	73	143035	51	11.5	9.2	7.6	82.6
江阴华美热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	2019-07-12	5	6	143035	51	11.5	9.2	7.6	82.6
江阴华美热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	颗粒物	2019-07-12	10.6	10.8	143035	51	11.5	9.2	7.6	82.6
江阴华美热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	烟气黑度(林格曼黑度,级)	2019-07-12	<1	<1	143035	51	11.5	9.2	7.6	82.6
江阴市华西热电有限公司	废气	2#脱硫塔排气筒	氮氧化物	2019-07-15	71	79	387710	54	11.5	7.5	14.4	100
江阴市华西热电有限公司	废气	2#脱硫塔排气筒	二氧化硫	2019-07-15	14	15	387710	54	11.5	7.5	14.4	100
江阴市华西热电有限公司	废气	2#脱硫塔排气筒	烟尘	2019-07-15	1.6	1.8	387710	54	11.5	7.5	14.4	100
江阴市华西热电有限公司	废气	2#脱硫塔排气筒	烟气黑度(林格曼黑度,级)	2019-07-15	<1	<1	387710	54	11.5	7.5	14.4	100