

情况说明

各投标单位：

关于项目编号：(G)JYS20221214801234，项目名称：江阴石庄污水处理厂提升改造项目，现做如下补充说明：

一、施工临时用电补遗：

根据已建配电室变压器容量复核，大约有 100KW 余量负荷供投标方使用。投标方可根据现有 100KW 容量自行考虑现场施工临时用电布置，高峰期如超负荷用电，需投标方自行考虑柴油发电机供电，保证施工现场平稳供电。

二、绿化及树木移植费用说明：

因施工需要，绿化及树木的移植费用由中标人承担。

江苏新东方工程管理咨询有限公司

光大水务（江阴）有限公司

2022.12.19

