

# 江阴市第三人民医院精神卫生大楼改扩建项目 前期试桩工程答疑说明文件

各投标单位：

江阴市第三人民医院精神卫生大楼改扩建项目前期试桩工程（编号：(Z)JYSZH20260306201066）现发布答疑说明文件。

1、请提供本工程地质工程勘察报告。

答复：地质工程勘察报告已上传，请各投标单位自行下载。

2、请问现场是否有可用于本试桩工程施工的临时用电接驳口以及可用容量是多少？本项目现场水电容量分别为多少？

答复：施工现场已经具备 2 根 185mm 电缆的配电箱，总开关为 400A。施工现场已经具备管径 150 的供水管道。

3、请问试桩的无效段长度，是否需要采取消除侧阻力措施？

答复：不需要。

4、请问中标单位是否需要承担本项目招评标费、招标代理服务费等费用？

答复：不需要。

5、请明确本工程桩基检测配合费，是否需要为桩基检测施工提供挖机配合、临时道路铺设？

答复：不需要。

江苏恒泰建设工程咨询有限公司

2026年3月27日

