

虹桥北路 136、142 号变电所改造工程
招标澄清修正

各投标人：

一、招标澄清修正

1、本工程原工程量清单中“030402018001 组合型成套箱式变电站”此项的“项目特征描述”由“1、名称：10kVA 箱式变电站 2、型号：630kVA 3、组合形式：高低压电柜、变压器、铜排、断路器、负控终端、二次接线等，详见设计图纸”，修正为：“1、名称：10kVA 箱式变电站（设备利旧） 2、型号：630kVA 3、其他：包含更换高压电压互感器、高压电流互感器、S13-630/10 变压器、采集模块、接线盒、4 台高压柜改造、箱变外部喷涂出新、箱变出厂调试费、铜排、断路器、负控终端、二次接线、安装相关辅材及设备运输现场至安装现场等所有费用，改造后的箱变满足使用和达到国家相关的标准要求。 4、结算时不作调整”。

2、招标文件“投标须知前附表”的“2.4 招标控制价”中控制价金额调整为“A 控制价为 45.59 万元，B 控制价为 43.59 万元”。原招标文件中涉及控制价金额的，皆做相应调整，具体详见修正后的招标文件及招标控制价文件。

二、本工程招标文件、工程量清单及招标控制价文件以本次招标澄清修正后发布的为准，请各投标单位自行下载并编制投标文件。

招标代理机构：苏世建设管理集团有限公司

2026 年 3 月 27 日